



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 11.05.2023  
№ 40230061000203630615



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.19, корпус 1, тел. 58-88-64, E-mail: [ond-40-1@40.mchs.gov.ru](mailto:ond-40-1@40.mchs.gov.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 55/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ГАПОУ КО «Калужский технический колледж»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принятого главным государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору - начальником межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Овсяниковым Денисом Николаевичем № 55 от «11» мая 2023 года.

в период с «15» мая 2023 г. по «26» мая 2023 г.

Государственным инспектором г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области по пожарному надзору – инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области, лейтенантом внутренней службы Толоконниковой Марией Владимировной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области «Калужский технический колледж»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица — ответственный за пожарную безопасность комендант Заливко Виктория Леонидовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<b>Общие требования</b>				
1.	Допускается применение материалов для отделки полов холлов на всех этажах материалами с неустановленными показателями пожарной опасности.	Ст. 53, п. 2, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
2.	Отсутствует проектная документация на установки и системы противопожарной защиты	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023), п.54 ППР №1479; п. 1.5 СП 484.1311500.2020	01.09.2023	
3.	Не соответствует уровень звука в комнатах не менее 70 дБ (фактически 45-65 дБ)	ч.1, п. 2, ст.1 ч.4, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009; п. 54 ППР №1479;	01.09.2023	
4.	Не исправна СОУЭ на 4-5 этажах	п. 54 ППР, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 ФЗ-123	01.09.2023	
5.	Провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям	ст.82 п.2, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013	01.09.2023	
<b>1 Этаж</b>				
6.	Не обеспечена минимальная ширина дополнительных тамбурных дверей центрального выхода из здания	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.6 ФЗ - 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.09.2023	
7.	Не обеспечено наличие приспособле-	п. 14 ППР в РФ утвержден-	01.09.2023	

	ний для самозакрывания на дверях центрального выхода	ных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 в ред. от 24.10.2022 г.		
<b>4 Этаж</b>				
8.	Не оборудованы комнаты 404, 409, 411, 414, 416 автоматической пожарной сигнализацией.	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.6 ФЗ - 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 486.1311500.2020	01.09.2023	
<b>5 Этаж</b>				
9.	Не оборудованы комнаты 515, 508 автоматической пожарной сигнализацией.	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.6 ФЗ - 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 486.1311500.2020	01.09.2023	
<b>Подвал</b>				
10.	В подвале допускается хранение оборудования, мебели, и других предметов	п.16 (б) ППР в РФ утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 в ред. от 24.10.2022 г.	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О. Директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области


«Калужский технический колледж»

Слесарева Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области по пожарному надзору – инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области, лейтенант внутренней службы,  
Толоконникова Мария Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего контрольное(надзорное) мероприятие)

  
(подпись)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.